



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»

129626, Москва, Графский пер. д. 4/9 тел. (495) 687 4035, факс (495) 687 4067
Свидетельство об аккредитации № 31-АК от 26.02.2010
Испытательный лабораторный центр: ГСЭН.RU.ЦОА.021, РОСС RU.0001.510895, DAkKS D-PL-14246-01-00

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии ~~(несоответствии)~~ продукции

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам

Регистрационный № 77.01.03.П.007674.09.12

Дата 05.09.2012 г.

На основании заявления (№, дата) 08183

31.08.2012

Организация-изготовитель

«Gyproc A/S»

Адрес: Hareskovvej 12, 4400 Kalundborg, Denmark (Дания)

Импортер (поставщик), получатель

ООО «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус»

Адрес: 140301, Московская область, г. Егорьевск, ул. Смычка, д. 60 (Россия)

Наименование продукции:

Листы и плиты гипсокартонные декоративно-акустические Gyptone (Гиптон) с окрашенной и неокрашенной лицевой поверхностью

Продукция изготовлена в соответствии с:

Декларация о соответствии, сертификат качества

Перечень документов, представленных на экспертизу:

протокол испытаний, сертификат качества, декларация о соответствии, доверенность, паспорт безопасности, инвойс, этикетка

Характеристика, ингредиентный состав продукции

Состав: гипс, картон.

Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей испытания, аттестат аккредитации):

протокол ИЛ ООО "МИКРОН" (Аттестат аккредитации № РОСС.RU.0001.21AB72) № 4/08-382 от 17.08.2012 г.

№ 034132

Гигиеническая характеристика продукции:

Вещества, показатели (факторы)	Фактическое значение	Гигиенический норматив
Запах материалов образцов изделий в баллах	1	2
Ангидрид фосфорный	менее 0,001	0,05
Диоксид серы	менее 0,001	0,05
Эффективная удельная активность (А эфф.м) естественных радионуклидов в исследованном образце продукции составляет (Бк/кг): и соответствует 1 классу строительных материалов.	88,3	370

Область применения:

Устройство подвесных потолков и облицовок стен в зданиях и помещениях любого функционального назначения, в том числе в жилых домах и административных зданиях, офисах, гостиницах, вокзалах и аэропортах, ресторанах и предприятиях торговли, культурно-массовых и спортивных сооружениях, детских, учебно-воспитательных и образовательных учреждениях, а также на промышленных объектах, в т.ч. объектах пищевой, химической, электронной и энергетической промышленности

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:

в соответствии с рекомендациями фирмы-изготовителя, выполненные на русском языке. Мощность дозы излучения на поверхности перевозящего продукцию транспортного средства не должна превышать 1,0 мкЗв/ч.

Информация, наносимая на этикетку:

в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция Листы и плиты гипсокартонные декоративно-акустические Gyptone (Гиптон) с окрашенной и неокрашенной лицевой поверхностью

~~не соответствует~~ соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам.

Настоящее экспертное заключение выдано для целей ~~использования в рекламных целях~~ подтверждения соответствия продукции Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам

Главный врач
(заместитель главного врача)



подпись

Иваненко А.В.

Ф.И.О.
Иваненко А.В.

Заведующий отделом
гигиены труда

Ракитин С.А.

Эксперт (эксперты)

Морозова И. А.

