



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

129626, Москва, Графский пер. д. 4/9 тел. (495) 687 4035, факс (495) 616 6569  
Свидетельство об аккредитации № 31-АК от 26.02.2010  
Испытательный лабораторный центр: ГСЭН.RU.ЦОА.021, РОСС RU.0001.510895, DAkKS D-PL-14246-01-00

## **ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**о соответствии (несоответствия) продукции  
Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам**

Регистрационный № **77.01.16.П.016071.10.11**

Дата **31. 10. 2011 г.**

На основании заявления (№, дата) **17146**

**06.10.2011**

Организация-изготовитель

"Saint-Gobain Rigips GmbH"

Адрес: Ruhler Strasse 50, 37619 Bodenwerder, Deutschland ( Германия )

Импортер (поставщик), получатель

"Saint-Gobain Rigips GmbH"

Адрес: Ruhler Strasse 50, 37619 Bodenwerder, Deutschland ( Германия )

Наименование продукции:

Листы и плиты гипсокартонные декоративные перфорированные звукопоглощающие Rigitone (Ригитон) с неокрашенной и окрашенной лицевой поверхностью

Продукция изготовлена в соответствии с:

Декларацией о соответствии

Перечень документов, представленных на экспертизу:

Декларация о соответствии, протокол, гарантийное письмо

Характеристика, ингредиентный состав продукции

Гипсокартон

Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей испытания, аттестат аккредитации):

протокол ИЛЦ ФГБУ "Центр госсанэпиднадзора" УД Президента РФ (Аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.165) № 339/ПТ-10-11 от 06.10.2011 г.

**№ 022014**



Гигиеническая характеристика продукции:

Вещества, показатели (факторы)	Фактическое значение	Гигиенический норматив
Цезий-137, Бк/кг	Менее 4,8 Бк/кг	До 370,0 Бк/кг
Калий-40, Бк/кг	311,2 Бк/кг	
Радий-226 Бк/кг	19,1 Бк/кг	
Торий-232 Бк/кг	24,2 Бк/кг	
А эфф. Бк/кг	74,3 Бк/кг	

Область применения:

Устройство подвесных потолков в зданиях и помещениях любого функционального назначения, в том числе в жилых домах и административных зданиях, офисах, гостиницах, вокзалах и аэропортах, ресторанах и предприятиях торговли, культурно-массовых и спортивных сооружениях, учебно-воспитательных заведениях, детских и медицинских учреждениях (в т.ч. лечебно-профилактических и санаторно-курортных), а также на промышленных объектах (в т.ч. объектах пищевой, химической, фармацевтической, электронной и энергетической промышленности).

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:  
в соответствии с рекомендациями изготовителя.

Информация, наносимая на этикетку:

в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция Листы и плиты гипсокартонные декоративные перфорированные звукопоглощающие Rigitone (Ригитон) с неокрашенной и окрашенной лицевой поверхностью

соответствует ~~(соответствует)~~ Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам.

Настоящее экспертное заключение выдано для целей ~~государственной регистрации продукции~~ подтверждения соответствия продукции Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам

Главный врач  
(заместитель главного врача)



подпись

Мизгайлов А.В.

Иваненко А.В.

Ф. И. О.

Заведующий отделом  
организации оказания санитарно-эпидемиологических услуг

УЛЕЗЬКО О.А.

Гордеева Т.И.

Фамилия, И. О.

Эксперт (эксперты)

Митянина Т. В.

Каврукова Н.Л.

