

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Организация: ООО «ЭКОСТАНДАРТ «Технические решения». Россия, 107113, г. Москва, ул. 3-я Рыбинская, д. 17, стр. 1.
Аттестат Аккредитации испытательной лаборатории № РОСС RU.0001.22ЭЛ54, действителен до 28 февраля 2016 года.

подтверждает, что в результате проведенной санитарно-токсикологической экспертизы образцов листов гипсокартонных декоративных перфорированных звукопоглощающих Rigitone Activ'Air™ с окрашенной и неокрашенной лицевой поверхностью в соответствии с ISO 16000-23 установлено снижение концентрации формальдегида в воздухе замкнутого помещения на 60-70% в течение всего периода экспозиции.

Заявитель ООО «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус». Адрес: РФ, 140301, Московская область, г. Егорьевск, ул. Смычка, д. 60. ОГРН 1025001466379. Тел.: +7 (495) 775-15-10 (многоканальный). Факс: (495) 775-15-11.

Изготовитель Saint-Gobain Rigips GmbH. Адрес: Ruhler Strasse 50, 37619 Bodenwerder, Deutschland
Тел.: +49 5533 407243 Факс: +49 5533 407465 E-mail: info@rigips.de

На основании протокола испытаний № 392-2014-00305002 от 29 января 2015 г. лаборатории Eurofins Product Testing A/S, Galten, Denmark, Аттестат Аккредитации №522, действителен до 31 августа 2017 года; испытательная лаборатория ООО «ЭКОСТАНДАРТ «Технические решения» г. Москва, аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.22ЭЛ54 сроком действия до 28 февраля 2016 года.

Дополнительная информация: экспертное заключение по результатам экологического исследования 10 стр.

Руководитель органа

М.П.



Серов М.А.

инициалы, фамилия

Эксперт

Сысоев С.О.

инициалы, фамилия

